



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL,
DRUGIH VZORCEV OKOLJA



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4001-16/27520-21/109430-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda, VODOVOD LEHEN
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 21/109430; Lab. št.: 21/24147
Namen: Analiza na zahtevo naročnika
Naloga: Ekostral, Samo Stravnik s.p. - Izvajanje storitev mikrobioloških preskušanj
Skrbnik vzorca: Katja Zelenik, dr. vet. med.
Naročnik: EKOSTRAL, STROKOVNE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI, SAMO STRAVNIK S.P., MEŽA 132, 2370 DRAVOGRAD
Naročilo: /
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 04.11.2021
Datum in ura: 03.11.2021 **Datum in ura:** 03.11.2021 13:30
Odvzel: EKOSTRAL - Srečko Stravnik **Sprejel:** Iris Varga

Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	03.11.2021 13:54 04.11.2021 12:31
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014 in Amd. 1:2016, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	03.11.2021 13:54 04.11.2021 12:31

Analitik:
Danijela Vočanec, dr. vet.med., mag. biotehno.

Odgovorna oseba:
Katja Zelenik, dr. vet. med.

Elektronsko podpisal Danijela Vočanec, dr. vet.med., mag. biotehno. ob 04.11.2021 12:41:08

Elektronsko podpisal Katja Zelenik, dr. vet. med. ob 04.11.2021 14:07:07

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrežno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>